

Ofício n.º 239/2024 – GP

Carambeí/PR, 23 de abril de 2024.

**Assunto:** Resposta ao Ofício n.º 105/2024 - Requerimento nº 008/2024.

Câmara Municipal de Carambeí - PR - Carambeí - PR  
*Sistema de Apoio ao Processo Legislativo*

Exmo. Sr.



PROTOCOLO GERAL 179/2024  
23/04/2024 - Horário: 16:07

Ofício nº 239/24 -GP

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos resposta ao **Ofício n.º 105/2024, Requerimento n.º 008/2024** dos Ilmos. Srs. Vereadores Élio Alves Cardoso, Sergio Luis de Oliveira, Diego Josino Xavier de Macedo e Sandro Marcelo de Oliveira o qual requer informações sobre a Obra da Avenida das Flores, através do **Ofício n.º 145/2024** da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

Sem mais para o momento, manifestamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

  
ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

Exmo. Senhor

**SERGIO LUIS DE OLIVEIRA**

**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Nesta

Ofício n.º 145/2024-SPU

Carambeí, 22 de abril de 2024.

À Exma. Sr.<sup>a</sup>  
**Elisangela Pedroso de Oliveira Nunes**  
Prefeita Municipal

Ref.: Ofício n.º 105/2024-Câmara  
Requerimento n.º 08/2024

Excelentíssima Senhora Prefeita

Em resposta aos questionamentos referente a obra da Av. das Flores, a fiscal da obra Eng. Civil Adriane Patrícia Curtes respondeu conforme segue abaixo:

- a) *Quanto ao fato narrado pelos moradores da Avenida das Flores de ser colocado asfalto novo, em terminada extensão da avenida, e logo após retirado para colocação de outro asfalto, requerem explicações de fato ocorrido?*

Resposta: A Avenida das Flores é uma via arterial, formando juntamente com a Av. dos Pioneiros o arcabouço principal do sistema viário do nosso Município que recebe o tráfego das vias coletoras. Vale lembrar também que também estamos executando a obra de revitalização da Rua da Campina, que é uma coletora importantíssima em nosso Município, já que será a ligação com a futura obra da Estrada do Areião. Devido à essas duas obras importantes, tanto na Avenida das Flores (Concorrência. n.º 05/2023) quanto na Rua da Campina (Tomada de Preço n.º 13/2023), estamos priorizando a segurança dos usuários, inclusive durante o uso após conclusão dos serviços.


A obra de revitalização da Avenida das Flores está cercada de todo cuidado e atendendo as normas de segurança bem como a questão de acessibilidade sofrendo adequações in-loco ponto a ponto tendo em vista a condição consolidada da via, assim como a Rua da Campina, e, sendo revitalizações, estamos cientes dos transtornos que essas duas obras tem causado aos usuários e moradores (poeira, barulho de máquinas, interdições da pista, desvios, máquinas na pista, dificuldade na entrada de residências e comércios, entre outros), e por isso no solidarizamos aos envolvidos.

Vale pontuar que todo serviço que tenha sido identificado pela população no qual a empresa executora necessitou refazer, a prefeitura paga somente o serviço concluído conforme planilha, sendo todo o retrabalho e material desperdiçado arcado pela empresa executora e afetando somente os seus lucros, sem prejuízo ao cofre público.

Nessa revitalização da avenida foi previsto serviço de fresagem para remoção do pavimento em CBUQ em toda extensão, porém no trecho compreendido entre a estaca 63 + 0,0m até a estaca 67 + 0,00m não houve fresagem pois, após análise e priorizando a segurança, estudamos a melhoria da visibilidade aos motoristas, com controle do veículo em caso de parada brusca. Após análise do perfil longitudinal da avenida, neste ponto foi verificado que se adequássemos o ponto de interseção vertical melhoraria a visibilidade, por isso optei pelo corte no trecho, com remoção de todo o material e rebaixamento do greide e execução de pavimento novo desde a base:



- PIV: ponto de interseção vertical
- PCV: ponto de curva vertical
- PTV: ponto de tangência vertical



b) Qual valor integral da obra que está sendo realizada na Avenida das Flores?

Resposta: Conforme publicado no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA todo processo licitatório, a empresa INFRASUL vencedora do certame deu o maior desconto e o valor integral da obra é o que está no Contrato n.º 239/2023 sendo R\$ 8.111.023,08.

c) Qual o valor do aditivo contratual da referida obra e sua justificativa?

Resposta: está publicado no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA do Município todo o processo referente ao aditivo com justificativa, projeto “as built”, memória de cálculo, planilha orçamentária e certidões para a formalização do 1º Termo aditivo para supressão de valor (R\$ 787.823,93) e acréscimo de valor (R\$ 1.959.172,84) de valor, totalizando R\$ 1.171.348,91 bem como acréscimo do prazo de execução em 60 dias. Lembramos que dentre as adequações está a retirada das ilhas nas esquinas aumentando quantidade, logo o valor também, para base e revestimento entre outras adequações.

d) Quais foram os valores já pagos para a empresa responsável?

Resposta: Medição 01 R\$ 31.330,49 (trinta e um mil trezentos e trinta e nove reais, e, quarenta e nove centavos), Medição 02 R\$ 125.164,80 (cento e vinte e cinco mil cento e sessenta e quatro reais, e, oitenta centavos), Medição 03 R\$ 593.022,36 (quinhentos e noventa e três mil vinte e dois reais, e, trinta e seis centavos), Medição 04 R\$ 1.605.447,56 (um milhão seiscentos e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais, e, cinquenta e seis centavos). Todos pagamentos também podem ser consultados no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA do Município

e) Se foi realizada alguma alteração no projeto inicial, especificamente em relação aos desniveis da altura da calçada em relação ao acesso das residências, apontando qual justificativa ou estudo para isso?

Resposta: Já respondido no item “a”.

f) Quem são os servidores responsáveis pela condução e/ou fiscalização da obra que está sendo realizada na Avenida das Flores?

Resposta: Eu, Engenheira Adriane Curtes, o Secretário de Obras e Serviços Públicos pois a dotação orçamentária é da Secretaria de Obras, antes o Sr. Luiz Carlos da Silva Gomes e hoje o Sr. Valdenei dos Santos. Quero deixar claro que acho plausível a fiscalização das obras pelos Senhores Vereadores, não só da avenida, mas como todas as outras obras que estão em andamento. Convido aos senhores vereadores para nos visitar e estou à disposição para mostrar o processo completo da avenida.

g) Qual o valor gasto em relação ao desnível uma vez que rebaixou e depois foi colocado novamente?



Resposta: Respondido na letra “a” e “c”.

Sendo o que tínhamos para o momento, atenciosamente,

  
**Adriane Patrícia Curtes**  
Engenheira Civil – Funcionária Pública  
Fiscal de Obra

  
**Wagner Martinelli Filho**  
Secretário de Planejamento e Urbanismo  
Portaria n.º 131/2023